INFORME DE ENSAYO: 26767867

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: 9. Depósito Agua Bruta. Control Operacional ETAP Anella

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

Observaciones:
Cariño
SUSMUNDI

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26767867
Descripción muestra: Agua Bruta

Fecha de Recepción: 07/08/2026
Fecha de Recogida: 06/08/2026 11:53

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 07/08/2026 **Fecha final análisis:** 08/08/2026 **Fecha entrega análisis:** 12/08/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Colifagos sómaticos	0	ufp/100 ml	UNE-EN ISO 10705-2	<=0

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26767859

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: 1. Agua Bruta. Control Operacional ETAP Castro

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

Observaciones:
Cariño

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26767859
Descripción muestra: Agua bruta

Fecha de Recepción: 07/08/2026
Fecha de Recogida: 10:04

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:

Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 07/08/2026 **Fecha final análisis:** 08/08/2026 **Fecha entrega análisis:** 11/08/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Colifagos sómaticos	0	ufp/100 ml	UNE-EN ISO 10705-2	<=0

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26767864

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: 6. Agua Bruta. Control Operacional ETAP Orxeiro

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

Observaciones:
Cariño
FEÁS_LANDOI

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26767864
Descripción muestra: Agua Bruta

Fecha de Recepción: 07/08/2026
Fecha de Recogida: 06/08/2026 11:07

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 07/08/2026 **Fecha final análisis:** 08/08/2026 **Fecha entrega análisis:** 12/08/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Colifagos sómaticos	0	ufp/100 ml	UNE-EN ISO 10705-2	<=0

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26767862

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: 4. Depósito Agua Bruta. Control Operacional ETAP Tortella

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

Observaciones:
Cariño

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26767862
Descripción muestra: Agua Bruta

Fecha de Recepción: 07/08/2026
Fecha de Recogida: 06/08/2026 10:25

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 07/08/2026 **Fecha final análisis:** 08/08/2026 **Fecha entrega análisis:** 12/08/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Colifagos sómaticos	0	ufp/100 ml	UNE-EN ISO 10705-2	<=0

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26767868

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: 10. ACH Depósito Agua Tratada. Control Operacional ETAP Anella

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

Observaciones:
Cariño
SUSMUNDI
Cl libre in situ: 0.59 ppm

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26767868
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Fecha de Recepción: 07/08/2026
Fecha de Recogida: 06/08/2026 11:55

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 07/08/2026 **Fecha final análisis:** 14/08/2026 **Fecha entrega análisis:** 14/08/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Turbidez	0,26	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
Aluminio	30,5	µg/l	ICP-MS	<=200

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26767865

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: 7 .ACH Depósito Agua Tratada. Control Operacional ETAP Orxeiro

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

Observaciones:
Cariño
FEÄS_LANDOI

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26767865
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Fecha de Recepción: 07/08/2026
Fecha de Recogida: 06/08/2026 11:08

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 07/08/2026 **Fecha final análisis:** 14/08/2026 **Fecha entrega análisis:** 14/08/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Turbidez	0,46	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
Aluminio	84,0	µg/l	ICP-MS	<=200

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26767863

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: 5.ACH Depósito Agua Tratada. Control Operacional ETAP Tortela

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

Observaciones:
Cariño

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26767863
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Fecha de Recepción: 07/08/2026
Fecha de Recogida: 06/08/2026 10:25

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:

Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 07/08/2026 **Fecha final análisis:** 14/08/2026 **Fecha entrega análisis:** 14/08/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Turbidez	0,80	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
Aluminio	54,4	µg/l	ICP-MS	<=200

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com